




ETM Energie-Technik Meier AG
Gewerbhallenstrasse 4
8304 Wallisellen

Kundennr. 100482	Ihr Zeichen Erich Jochberg	Unser Zeichen Ts	Datum 20.10.2015
---------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------

Bewilligung

Nummer: **15.0659**
gültig bis: **19.10.2018**

Kennzeichnung: 

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **15-IK-0128** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Leergehäuse für Niederspannungsschaltgerätekombinationen**

Handelsmarken: **ETM**

Typenbezeichnung	Nenndaten
MT...	Ui 690V~ IK07 max. BxH 2500mm x 2500mm
TAL...	Ui 690V~ IK07 max. BxH 2500mm x 2500mm

Schutzklasse:

Schutzgrad: **IP20**

Grundlagen: **Prüfbericht / Electrosuisse / 15-IK-0128.S01 vom 13.10.2015**

Bemerkung:
- Rahmen MT mit einer Tiefe von 105mm
- Rahmen TAL mit einer Tiefe von 165mm

Prüfnormen: **EN 62208:11**

